

連江縣自來水廠月水質檢測紀錄表

113年

5月

飲用水水質檢測			pH	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 MPN/100mL
南竿	停產	勝利淨水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿	113/05/28	儲水沃淨水場	7.53	0.098	111	43	0.01	0.000	0.2	235	0.033	0.008	0.08	17.1	0.030	<1
南竿	113/05/27	中興嶺配水池	7.89	0.135	98	35	0.01	0.000	0.1	239	0.045	0.010	0.02	17.1	0.042	<1
南竿	113/05/27	雲台山配水池	7.88	0.124	120	56	0.00	0.000	0.0	246	0.036	0.002	0.06	34.2	0.033	<1
南竿	113/05/28	二期海淡水	7.02	0.123	111	12	0.00	0.000	0.0	202	0.000	0.003	0.00	34.2	0.008	<1
南竿	113/05/28	三期海淡水	7.49	0.151	124	8	0.00	0.000	0.0	193	0.000	0.000	0.00	17.1	0.012	<1
北竿	113/05/27	坂里淨水場	6.47	0.073	102	15	0.00	0.008	0.2	213	0.000	0.001	0.52	17.1	0.005	<1
北竿	113/05/27	上村配水池	6.46	0.160	83	10	0.00	0.012	0.6	217	0.018	0.010	0.00	17.1	0.070	<1
北竿	113/05/27	北竿海淡水	6.72	0.094	78	8	0.00	0.002	0.3	191	0.055	0.000	0.00	17.1	0.000	<1
東莒	113/05/27	東莒淨水場	7.22	0.203	88	62	0.00	0.013	0.2	318	0.011	0.000	0.00	102.6	0.000	<1
東莒	113/05/27	東莒海淡水	7.52	0.140	95	18	0.00	0.008	0.4	238	0.001	0.000	0.00	17.1	0.000	<1
西莒	113/05/27	西莒淨水場	7.87	0.298	114	10	0.00	0.002	0.3	396	0.012	0.003	0.00	85.5	0.169	<1
西莒	113/05/27	西坵配水池	6.73	0.080	77	12	0.00	0.001	0.2	204	0.000	0.000	0.42	34.2	0.001	<1
西莒	113/05/27	西莒海淡水	6.79	0.099	77	10	0.00	0.000	0.1	192	0.001	0.000	0.53	17.1	0.000	<1
東引	113/05/27	東湧淨水場	7.69	0.344	98	18	0.01	0.012	0.6	272	0.041	0.009	0.12	51.3	0.069	2
東引	113/05/27	中柱配水池	7.69	0.199	126	19	0.05	0.000	0.4	247	0.032	0.009	0.08	34.2	0.036	<1
東引	113/05/27	獅子村配水池	7.83	0.443	99	10	0.00	0.000	0.0	211	0.030	0.013	0.08	34.2	0.060	<1
東引	113/05/27	東引海淡水	7.00	0.118	102	2	0.00	0.000	0.0	117	0.008	0.008	0.10	17.1	0.032	<1
水源水質檢測			pH	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	化學需氧量	總有機碳	鐵						
採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L	~						
南竿	113/05/28	儲水沃上壩	8.88	4.42	246	0.303	0.00	13.5	3.2	0.056						
南竿	113/05/28	后沃水庫	9.09	7.20	331	0.219	0.03	21.2	4.5	0.043						
北竿	113/05/27	坂里水庫	8.32	11.3	294	0.237	0.02	27.2	4.8	0.075						
東莒	113/05/27	東莒淨水場原水	7.27	0.836	353	0.014	0.02	3.1	0.6	0.007						
東莒	113/05/27	福正水庫	9.53	32.8	415	0.310	0.02	38.5	13.3	0.181						
西莒	113/05/27	樂道沃水庫	9.03	4.54	398	0.095	0.01	15.8	3.3	0.027						
東引	113/05/27	東湧水庫	7.70	5.15	327	0.129	0.05	25.6	4.5	0.082						