連江縣自來水廠月水質檢測紀錄表

113年　7月

飲用水水質檢測			pH	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
	採樣日期	地點 / 標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 MPN/100mL
南竿	停產	勝利淨水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿	113/07/23	儲水沃淨水場	7.02	0.081	92	12	0.00	0.002	0.2	212	0.000	0.000	0.03	17.1	0.005	<1
南竿	113/07/23	中興嶺配水池	7.54	0.213	142	14	0.00	0.006	0.2	245	0.005	0.000	0.00	34.2	0.062	<1
南竿	113/07/23	雲台山配水池	7.36	0.132	112	10	0.01	0.002	0.3	262	0.012	0.000	0.00	17.1	0.013	<1
南竿	113/07/23	二期海淡水	7.03	0.122	135	12	0.00	0.000	0.2	253	0.008	0.002	0.00	17.1	0.042	<1
南竿	113/07/23	三期海淡水	7.18	0.165	126	8	0.00	0.002	0.2	202	0.006	0.000	0.00	0	0.028	<1
北竿	113/07/17	坂里淨水場	6.83	0.217	131	22	0.00	0.008	0.6	217	0.020	0.000	0.10	51.3	0.000	<1
北竿	113/07/17	上村配水池	6.80	0.101	108	31	0.02	0.024	0.8	241	0.001	0.006	0.17	17.1	0.032	<1
北竿	113/07/17	北竿海淡水	7.07	0.067	161	1	0.02	0.007	0.4	241	0.012	0.013	0.01	34.2	0.006	<1
東莒	113/07/22	東莒淨水場	7.54	0.191	149	82	0.02	0.009	1.9	302	0.008	0.008	0.09	85.5	0.041	<1
東莒	113/07/22	東莒海淡水	7.00	0.082	102	10	0.00	0.002	0.8	201	0.002	0.002	0.02	17.1	0.035	<1
西莒	113/07/22	西莒淨水場	7.82	0.213	131	40	0.03	0.011	0.9	358	0.011	0.002	0.01	51.3	0.091	<1
西莒	113/07/22	西坵配水池	7.13	0.171	128	28	0.02	0.008	0.2	299	0.000	0.002	0.01	17.1	0.008	<1
西莒	113/07/22	西莒海淡水	7.41	0.150	140	16	0.01	0.000	0.6	246	0.000	0.003	0.01	17.1	0.006	<1
東引	113/07/15	東湧淨水場	7.11	0.106	109	3	0.00	0.007	1.0	138	0.008	0.012	0.51	0	0.065	<1
東引	113/07/15	中柱配水池	7.63	0.242	120	14	0.00	0.019	1.1	196	0.000	0.016	0.26	34.2	0.005	<1
東引	113/07/15	獅子村配水池	7.53	0.531	97	10	0.00	0.018	0.8	188	0.020	0.021	0.03	34.2	0.013	<1
東引	113/07/15	東引海淡水	7.68	1.82	92	3	0.00	0.017	0.7	163	0.081	0.046	0.00	17.1	0.006	<1

水源水質檢測			pH	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	化學需氧量	總有機碳	鐵
	採樣日期	地點 / 標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L	~
南竿	113/07/23	儲水沃上壩	8.35	3.91	251	0.145	0.03	19.9	4.6	0.056
南竿	113/07/23	后沃水庫	9.57	4.44	293	0.232	0.02	22.2	5.3	0.064
北竿	113/07/17	坂里水庫	8.53	5.55	217	0.218	0.21	20.2	4.2	0.054
東莒	113/07/22	東莒淨水場原水	7.52	0.543	353	0.041	0.01	3.1	0.6	0.041
東莒	113/07/22	福正水庫	9.43	10.1	453	0.318	0.35	35.2	7.7	0.090
西莒	113/07/22	樂道沃水庫	8.55	3.21	409	0.056	0.08	10.3	3.0	0.036
東引	未取樣	東湧水庫	-	-	-	-	-	-	-	-