

連江縣自來水廠月水質檢測紀錄表

113年

4月

飲用水水質檢測			pH	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
	採樣日期	地點 標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 MPN/100mL
南竿	停產	勝利淨水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿	113/04/09	儲水沃淨水場	7.25	0.204	61	2	0.05	0.007	0.2	133.5	0.039	0.000	0.00	34.2	0.000	<1
南竿	113/04/09	中興嶺配水池	7.39	0.739	71	3	0.00	0.080	0.5	176.2	0.098	0.008	0.05	34.2	0.000	<1
南竿	113/04/09	雲台山配水池	7.51	0.316	59	4	0.01	0.001	2.9	178.1	0.000	0.000	0.11	17.1	0.000	<1
南竿	113/04/09	二期海淡水	6.86	0.183	43	0	0.00	0.044	2.9	85.3	0.000	0.000	0.50	17.1	0.070	<1
南竿	113/04/09	三期海淡水	6.88	0.127	92	0	0.00	0.040	0.3	205	0.000	0.005	0.08	17.1	0.000	<1
北竿	113/04/10	坂里淨水場	7.03	0.462	70	0	0.00	0.008	1.2	146.3	0.018	0.008	0.06	34.2	0.003	<1
北竿	113/04/10	上村配水池	6.96	0.271	53	0	0.00	0.012	0.8	153.8	0.017	0.005	0.08	17.1	0.076	<1
北竿	113/04/10	北竿海淡水	6.81	0.060	57	2	0.00	0.006	1.0	131	0.007	0.000	0.09	17.1	0.023	<1
東莒	113/04/11	東莒淨水場	7.24	0.135	101	68	0.03	0.031	3.1	288	0.005	0.000	0.13	51.3	0.067	<1
東莒	113/04/11	東莒海淡水	6.54	0.295	69	10	0.00	0.011	0.9	178.5	0.047	0.001	0.08	17.1	0.012	<1
西莒	113/04/12	西莒淨水場	7.89	0.370	121	72	0.03	0.035	1.6	423	0.009	0.003	0.06	85.5	0.174	<1
西莒	113/04/12	西坵配水池	7.69	0.290	98	16	0.02	0.012	0.8	238	0.023	0.000	0.09	34.2	0.000	<1
西莒	113/04/12	西莒海淡水	6.60	0.171	72	2	0.04	0.021	0.2	165.7	0.016	0.000	0.02	0	0.001	<1
東引	113/04/08	東湧淨水場	6.93	0.183	38	1	0.01	0.005	0.1	95.8	0.000	0.008	0.05	0	0.012	<1
東引	113/04/08	中柱配水池	7.70	0.224	56	0	0.00	0.006	0.6	102.1	0.000	0.010	0.04	34.2	0.000	<1
東引	113/04/08	獅子村配水池	7.67	0.179	58	0	0.00	0.009	0.7	98.6	0.000	0.006	0.09	17.1	0.024	<1
東引	113/04/08	東引海淡水	6.83	0.259	55	0	0.00	0.006	0.8	96.5	0.000	0.004	0.12	0	0.000	<1
水源水質檢測			pH	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	化學需氧量	總有機碳	鐵						
	採樣日期	地點 標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L	~						
南竿	113/04/24	儲水沃上壩	8.75	2.12	276	0.022	0.01	10.2	2.9	0.051						
南竿	113/04/24	后沃水庫	8.63	3.53	356	0.049	0.00	20.5	4.2	0.058						
北竿	113/04/10	坂里水庫	8.14	6.02	319	0.052	0.03	28.0	5.1	0.125						
東莒	113/04/11	東莒淨水場原水	7.56	0.269	212	0.005	0.01	1.2	0.8	0.021						
東莒	113/04/11	福正水庫	9.31	10.5	436	0.212	0.16	35.5	10.8	0.475						
西莒	113/04/12	樂道沃水庫	8.12	2.11	343	0.010	0.00	10.1	2.8	0.028						
東引	113/04/08	東湧水庫	9.22	21.9	340	0.121	0.03	29.3	4.9	0.153						