

連江縣自來水廠月水質檢測紀錄表

113年

6月

飲用水水質檢測			pH	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 MPN/100mL
南竿	停產	勝利淨水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿	113/06/23	儲水沃淨水場	7.28	0.091	57	0	0.00	0.003	0.0	141	0.003	0.000	0.00	17.1	0.055	<1
南竿	113/06/23	中興嶺配水池	7.96	0.103	74	3	0.02	0.003	0.2	256	0.028	0.000	0.19	34.2	0.001	<1
南竿	113/06/23	雲台山配水池	7.93	0.129	110	5	0.03	0.007	0.2	259	0.008	0.000	0.00	51.3	0.018	<1
南竿	113/06/23	二期海淡水	7.14	0.053	68	0	0.00	0.018	0.1	162	0.014	0.000	0.00	17.1	0.000	<1
南竿	113/06/23	三期海淡水	7.28	0.098	143	1	0.00	0.022	0.0	222	0.021	0.000	0.06	17.1	0.017	<1
北竿	113/06/24	坂里淨水場	7.42	0.121	158	8	0.00	0.012	0.6	216	0.003	0.008	0.08	51.3	0.051	<1
北竿	113/06/24	上村配水池	7.51	0.153	135	12	0.01	0.008	0.2	250	0.008	0.008	0.06	51.3	0.011	<1
北竿	113/06/24	北竿海淡水	7.28	0.102	120	2	0.00	0.002	0.2	148	0.002	0.002	0.02	17.1	0.008	<1
東莒	113/06/25	東莒淨水場	7.61	0.212	151	80	0.02	0.029	0.9	302	0.011	0.013	0.11	85.5	0.034	<1
東莒	113/06/25	東莒海淡水	7.08	0.098	125	2	0.00	0.001	0.2	158	0.008	0.008	0.08	17.1	0.008	<1
西莒	113/06/25	西莒淨水場	8.02	0.213	161	60	0.03	0.033	0.4	400	0.005	0.016	0.20	85.5	0.185	<1
西莒	113/06/25	西坵配水池	7.51	0.102	120	20	0.00	0.005	0.2	269	0.005	0.008	0.12	34.2	0.034	<1
西莒	113/06/25	西莒海淡水	7.28	0.089	135	10	0.00	0.002	0.0	202	0.003	0.002	0.08	17.1	0.021	<1
東引	113/06/22	東湧淨水場	7.66	0.482	78	9	0.01	0.021	0.1	198	0.027	0.000	0.00	51.3	0.000	<1
東引	113/06/22	中柱配水池	7.71	0.348	81	14	0.02	0.036	0.2	225	0.016	0.000	0.00	51.3	0.028	<1
東引	113/06/22	獅子村配水池	7.69	0.250	123	19	0.04	0.037	0.1	258	0.006	0.000	0.00	85.5	0.018	<1
東引	113/06/22	東引海淡水	7.20	0.127	172	0	0.02	0.028	0.1	140	0.011	0.000	0.00	17.1	0.000	<1
水源水質檢測			pH	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	化學需氧量	總有機碳	鐵						
採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L	~						
南竿	113/06/23	儲水沃上壩	7.86	4.55	267	0.179	0.10	13.9	6.0	0.064						
南竿	113/06/23	后沃水庫	9.72	4.73	482	0.306	0.09	24.2	7.2	0.078						
北竿	113/06/24	坂里水庫	8.92	4.11	385	0.201	0.08	26.8	7.8	0.051						
東莒	113/06/25	東莒淨水場原水	7.81	0.912	369	0.092	0.02	4.2	0.2	0.032						
東莒	113/06/25	福正水庫	9.52	10.3	413	0.366	0.28	38.5	8.8	0.151						
西莒	113/06/25	樂道沃水庫	8.53	5.52	400	0.150	0.08	16.2	3.2	0.011						
東引	113/06/22	東湧水庫	7.70	9.33	312	0.118	0.09	10.0	5.8	0.033						