

連江縣自來水廠月水質檢測紀錄表

113年 9月

飲用水水質檢測			pH	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 MPN/100mL
南竿	停產	勝利淨水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿	113/09/24	儲水沃淨水場	7.12	0.213	116	16	0.02	0.006	0.1	252	0.006	0.013	0.08	34.2	0.032	<1
南竿	113/09/24	中興嶺配水池	7.36	0.256	132	12	0.01	0.008	0.2	230	0.012	0.012	0.06	34.2	0.016	<1
南竿	113/09/24	雲台山配水池	7.41	0.316	182	30	0.03	0.002	0.3	261	0.016	0.008	0.02	51.3	0.031	<1
南竿	113/09/24	二期海淡水	7.02	0.099	116	10	0.00	0.001	0.2	222	0.008	0.000	0.00	17.1	0.011	<1
南竿	113/09/24	三期海淡水	7.11	0.103	108	8	0.00	0.000	0.4	238	0.002	0.000	0.00	17.1	0.008	<1
北竿	113/09/18	坂里淨水場	7.10	0.242	136	27	0.02	0.001	0.2	216.1	0.000	0.002	0.31	68.4	0.097	<1
北竿	113/09/18	上村配水池	7.37	0.141	114	41	0.00	0.001	0.3	323	0.000	0.000	0.22	68.4	0.051	<1
北竿	113/09/18	北竿海淡水	6.72	0.048	166	0	0.00	0.002	0.3	316	0.000	0.002	0.19	17.1	0.000	<1
東莒	113/09/18	東莒淨水場	7.33	0.118	112	11	0.00	0.004	1.3	353	0.006	0.007	0.01	153.9	0.000	<1
東莒	113/09/18	東莒海淡水	7.01	0.052	162	0	0.00	0.007	0.3	357	0.000	0.004	0.01	34.2	0.001	<1
西莒	113/09/18	西莒淨水場	7.55	0.274	143	79	0.00	0.002	0.3	413	0.007	0.008	0.21	119.7	0.145	<1
西莒	113/09/18	西坵配水池	7.42	0.409	160	10	0.00	0.003	0.4	383	0.006	0.000	0.00	17.1	0.052	<1
西莒	113/09/18	西莒海淡水	6.72	0.086	192	0	0.04	0.001	0.3	387	0.013	0.008	0.21	34.2	0.032	<1
東引	113/09/23	東湧淨水場	7.38	0.213	162	30	0.03	0.012	0.6	321	0.008	0.011	0.18	51.3	0.099	<1
東引	113/09/23	中柱配水池	7.44	0.113	153	28	0.02	0.008	0.8	322	0.006	0.016	0.11	34.2	0.112	<1
東引	113/09/23	獅子村配水池	7.32	0.152	158	14	0.01	0.010	0.6	353	0.002	0.008	0.21	34.2	0.103	<1
東引	113/09/23	東引海淡水	7.16	0.089	149	10	0.01	0.006	0.2	306	0.002	0.002	0.06	17.1	0.036	<1
水源水質檢測			pH	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	化學需氧量	總有機碳	鐵						
採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L	~						
南竿	113/09/24	儲水沃上壩	8.77	4.11	241	0.190	0.03	22.2	5.8	0.071						
南竿	113/09/24	后沃水庫	9.01	4.13	250	0.151	0.06	25.9	6.9	0.059						
北竿	113/09/18	坂里水庫	7.74	5.34	264	0.106	0.01	14.3	4.6	0.050						
東莒	113/09/18	東莒淨水場原水	6.98	0.490	352	0.016	0.00	3.6	0.3	0.001						
東莒	113/09/18	福正水庫	8.94	6.88	423	0.199	0.00	28.5	7.1	0.088						
西莒	113/09/18	樂道沃水庫	8.88	2.06	374	0.048	0.42	16.1	2.8	0.017						
東引	113/09/23	東湧水庫	8.97	5.18	349	0.198	0.13	20.2	3.6	0.056						